

Re: Questionamento PE 9009-2025



De Licitações SAAE LP <licitacoes@saaelp.sp.gov.br>
Para herbert mrg <herbert@mrg-sc.com.br>
Data 2025/08/08 16:47

Boa tarde!

Não será aceito.

Conforme Termo de Referência:

"3.10. Carenagem com pintura resistente mínima de 3 camadas, e carenagem superior confeccionada em polietileno roto-moldado (PE) à prova de impactos;

3.11. Tanque de combustível em polietileno;"

Att.,



PATRÍCIA
De Souza
Assistente Técnico
Administrativo
Licitações

(14) 3269-7712
licitacoes@saaelp.sp.gov.br
Rua XV de Novembro, 1.111
www.saaelp.sp.gov.br

"Compromisso com a água, respeito com a vida"

"Não imprima sem necessidade. Utilize formato PDF para arquivar. Reduza custos. Pense no meio ambiente." 🌻🌿

AVISO LEGAL 🌿

As informações contidas nesta mensagem são de uso restrito e confidencial, protegidas por lei. Não poderão ser divulgadas sem prévia autorização por escrito. O SAAE de Lençóis Paulista não se responsabiliza por possíveis conclusões, opiniões ou informações que não se relacionem com assuntos que não sejam de seu interesse, ou que sejam mal interpretadas. Caso você não seja o destinatário ou o responsável pela entrega da mensagem, solicitamos que a apague imediatamente e comunique ao remetente o evento ocorrido.

Em 2025/08/08 16:03, herbert mrg escreveu:

Prezados boa tarde,

Solicitamos um questionamento referente ao PE 9009-2025 :

"Questionamos se será aceito cabine em aço nas características geral do equipamento? "

Att.:

Herbert Gomes



MRG Representações e Comércio de Materiais - Ltda
Av. Osvaldo Reis, 2470 – Sala 10 – Box 22 – Praia Brava – Itajaí
Santa Catarina – SC – Cep.88306-600
Tell: (47)3170-2109 - Whats (47) 99173-8442 e (11) 99789-4775
comercial@mrg-sc.com.br herbert@mrg-sc.com.br