



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua XV de novembro, 1.111 – Centro / CEP 18683-212 – Lençóis Paulista – São Paulo

CNPJ/MF: 51.426.849/0001-62 Inscr. Est.: 416.107.443.116

Site: [www.saaelp.sp.gov.br](http://www.saaelp.sp.gov.br) Tel.: (14) 3269-7700



### MANIFESTAÇÃO TÉCNICA – ANÁLISE DE AMOSTRA DE HIDRÔMETROS

**Processo nº: 33/2025**

**Pregão Eletrônico nº: 90016/2025**

**Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Hidrômetro**

**Setor Requisitante: Engenharia e Serviços – SAAE Lençóis Paulista**

Em atendimento ao disposto no item 8.5 do Edital do Pregão Eletrônico nº 90016/2025, bem como às especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, a equipe técnica do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Lençóis Paulista procedeu à análise das amostras de hidrômetros encaminhadas pela licitante, conforme convocação formal.

A avaliação técnica foi realizada com base na inspeção visual, conferência dimensional, verificação das características construtivas e análise da conformidade com os requisitos funcionais e normativos exigidos no Termo de Referência, especialmente no que se refere às normas ABNT aplicáveis e às Portarias do INMETRO, conforme previsto no edital.

Com base na análise das amostras apresentadas e nos registros fotográficos encaminhados, constatou-se que os hidrômetros ofertados atendem aos seguintes requisitos técnicos mínimos exigidos:

- Hidrômetros velocimétricos, do tipo uni jato, para água fria;
- Diâmetro nominal DN 20;
- Vazão nominal compatível ( $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ );
- Classe metrológica conforme especificado no Termo de Referência;
- Relojoaria devidamente protegida, com tampa articulada, leitura clara e adequada;
- Presença de identificação do fabricante, numeração individual, marcação metrológica e selo de conformidade do INMETRO;
- Conformidade visual e construtiva com as normas ABNT NBR 8194, NBR 15538 e NBR 16043, conforme exigido;



## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE LENÇÓIS PAULISTA

Rua XV de novembro, 1.111 – Centro / CEP 18683-212 – Lençóis Paulista – São Paulo

CNPJ/MF: 51.426.849/0001-62 Inscr. Est.: 416.107.443.116

Site: [www.saaelp.sp.gov.br](http://www.saaelp.sp.gov.br)

Tel.: (14) 3269-7700



- Compatibilidade com as condições operacionais do sistema de abastecimento do SAAE.

Não foram identificadas inconformidades técnicas, defeitos aparentes, falhas de acabamento ou divergências em relação às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência. As amostras apresentadas demonstram atender plenamente aos requisitos de desempenho, segurança, padronização e qualidade exigidos para a aquisição pretendida.

Diante do exposto, esta equipe técnica manifesta-se FAVORAVELMENTE AO ACEITE das amostras apresentadas, por atenderem integralmente aos pré-requisitos técnicos e normativos definidos no Edital e no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 90016/2025.

Ressalta-se que o presente aceite técnico refere-se exclusivamente à análise das amostras apresentadas, permanecendo a contratada integralmente responsável pela manutenção da qualidade, conformidade técnica e atendimento às especificações durante toda a execução da Ata de Registro de Preços.

Lençóis Paulista, 07 de janeiro de 2026.

**Edna Cristina Leal**  
**Diretora de Gestão de Engenharia**  
Engenheira Civil  
CREA MG 211170/D  
Visto CREA SP 5070585736

# Verificação das Assinaturas

**Código de Validação do Documento:3DC7-D251**



Este Documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinado eletronicamente por EDNA CRISTINA LEAL, as 07/01/2026 08:42:09 Informando Senha de Autenticação